



消火器
刷込文字 白色
65
300
16±3
210±5

注: 塗装ムラ無きこと
 扉厚50mm以上とすること
 バリ無きこと
 A~Eに示す板の角部仕上げはR3±1とすること
 板の折り曲げ合わせ面の隙間寸法は2mm以下とすること

品番	品名	材質	数量	通	用
5	三角戸バネ	ステンレス(SUS304)	1		
4	蝶番	ステンレス(SUS304)	2		
3	取手	P.P	1		
2	扉	ステンレス(SUS304) t0.6	1		
1	本体	ステンレス(SUS304) t0.6	1		

仕上番号		表面処理		名称	
				MBA-201SR	
尺度		目付		H24.02.20	
1/10				マルヤマケイセル株式会社	

材質		検査		検査	
第3角法		検査		検査	
変更理由		変更理由		変更理由	
変更日		変更日		変更日	
変更者		変更者		変更者	